EKO-SERWIS
90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 48
tel. 42 678-84-18, fax 42 678-12-62

c.d. wyników badań

Lp.	Rodzaj oznaczenia	Jednostka oznaczenia	Procedury badawcze	Wynik	[1]Wartość dopuszczalna
22.	Chrom	µg/l	PN-EN ISO 15586:2005	<2,0	50
23.	Fluorki	mg/l	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012	0,10±0,01[2]	1,5
24.	Ogólny węgiel organiczny (OWO)	mg/lO₂	PN-EN 1484:1999 P	<2,0	-
25.	Sód	mg/l	PN-ISO 9964-1:1994 + Ap 1:2009	7,5±0,9[2]	200
26.	Bor	mg/l	PN-75/C-04563.01[3]	<0,5	1,0
27.	Cyjanki	µg/l	PN-EN ISO 14403-2:2012P	<10	50
28.	Glin	mg/l	PN-92/C-04605/02[3]	<0,04	0,200
29.	Chlorki	mg/l	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012	11,5±1,6[2]	250
30.	Siarczany	mg/l	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012	34,6±8,3[2]	250
31.	Akryloamid	µg/l	PB-148/LF wyd. 2 z dnia 05.04.2013 P	<0,040	0,10
32.	Antymon	µg/l	PB-260/LF wyd. 2 z dnia 19.05.2017 P	<0,50	5
33.	Arsen	µg/l	PN-EN ISO 11969:1999 P	<0,50	10
34.	Benzen	µg/l	PN-ISO 11423-1:2002 P	<0,50	1,0
35.	Benzo(a)piren	µg/l	PB-160/LF wyd. 6 z dnia 15.03.2016 P	<0,0020	0,010
36.	Chlorek winylu	µg/l	PN-EN ISO 10301:2002 P	<0,20	0,50
37.	1,2 – Dichloroetan (EDC)	µg/l	PN-EN ISO 10301:2002 P	<1,0	3,0
38.	Epichlorohydryna	µg/l	PB-190/LF wyd.2 z dnia 29.06.2012 P	<0,060	0,10
39.	Rtęć	µg/l	PN-EN 1483:2007 P	<0,10	1
40.	Selen	µg/l	PN-EN ISO 9965:2001 P	<0,50	10
41	Suma trichloroeten i tetrachloroetenu	µg/l	PN-EN ISO 10301:2002 P	<1,0	10
42.	Suma THM	µg/l	PN-EN ISO 10301:2002 P	2,6±0,5[5]	100
43.	∑ WWA	µg/l	PB-160/LF wyd. 6 z dnia 15.03.2016 P	<0,005	0,1

EKO-SERWIS
90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 48
tel. 42 678-84-18, fax 42 678-12-62

c.d. wyników badań					
Lp.	Rodzaj oznaczenia	Jednostka oznaczenia	Procedury badawcze	Wynik	[1]Wartość dopuszczalna
44.	Suma pestycydów (z obliczeń)	µg/l	PN-EN ISO 6468:2002 P	<0,01	0,50
45.	Aldryna	µg/l	PN-EN ISO 6468:2002 P	<0,010	0,1
46.	Dieldryna	µg/l	PN-EN ISO 6468:2002 P	<0,010	0,1
47.	Endryna	µg/l	PN-EN ISO 6468:2002 P	<0,010	0,1
48.	Izodryna	µg/l	PN-EN ISO 6468:2002 P	<0,010	0,1
49.	alfa-HCH	µg/l	PN-EN ISO 6468:2002 P	<0,010	0,1
50.	beta- HCH	µg/l	PN-EN ISO 6468:2002 P	<0,010	0,1
51.	delta-HCH	µg/l	PN-EN ISO 6468:2002 P	<0,010	0,1
52.	gamma-HCH, lindan	µg/l	PN-EN ISO 6468:2002 P	<0,010	0,1
53.	Suma HCH (z obliczeń)	µg/l	PN-EN ISO 6468:2002 P	<0,010	0,1
54.	Heksachlorocykloheksan (HCH)	µg/l	PN-EN ISO 6468:2002 P	<0,010	0,1
55.	o,p' –DDT	µg/l	PN-EN ISO 6468:2002 P	<0,010	0,1
56.	p,p' – DDT	µg/l	PN-EN ISO 6468:2002 P	<0,010	0,1
57.	o,p' – DDD	µg/l	PN-EN ISO 6468:2002 P	<0,010	0,1
58.	p,p' – DDD	µg/l	PN-EN ISO 6468:2002 P	<0,010	0,1
59.	o,p' –DDE	µg/l	PN-EN ISO 6468:2002 P	<0,010	0,1
60.	p,p' – DDE	µg/l	PN-EN ISO 6468:2002 P	<0,010	0,1
61.	Heptachlor	µg/l	PN-EN ISO 6468:2002 P	<0,010	0,1
62.	Epoksyd heptachloru	µg/l	PN-EN ISO 6468:2002 P	<0,010	0,1