ROZDZIELNICA ZASILAJĄCA POMPOWNIĘ ŚCIEKÓW "RPP", C.D.

cd. patrz rys. nr 1

P302
25-30-AC

S301
B16

R303
50A

PKZM0-6,3

P302
25-30-AC

S301
B16

13

14

15

16

KW12 YDY 3x1,5 wlk

KW13 YDY 5x6 wlk

KW14 YKY 3x4,5

KW15 YDY 3x1,5 wlk

1,3kW

SZAFKA ZASILAJĄCA PRASĘ OSADU
PI=10,6kW

PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6

KW13.1 YDY 5x2,5 wlk

KW13.2 YDY 5x2,5 wlk

KW13.3 YDY 5x2,5 wlk

KW13.4 YDY 5x2,5 wlk

KW13.5 YDY 5x2,5 wlk

KW13.6 YDY 5x2,5 wlk

KS 28.1 YKY 5x1,5

3kW

POMPA WODY

0,55kW

POMPA POLIMERU

0,75kW

1,5kW

SPRĘŻARKA

PRASA

2,6kW

2,2kW

POMPA OSADU

PRZYGOTOWANIE POLIMERU

SZAFKA AUTOMATYKI SA

WPO

25A

2,2kW

PRZENOŚNIK OSADU

ZESTAW PIX

UKŁAD STEROWANIA ZESTAWEM WENTYLACJI 1 I ODPOWIEDNIO 2

S311
B6

L

LZ1

SW

WYŁ. UKŁADU GRZEWCZO-WENT

LZ2

SZ

ZAŁ. UKŁADU GRZEWCZO-WENT

LZ3

3K

2K

LZ4

3PT

2PT

WR

WYŁ. NAGRZEWNICY

LZ4

3K

2K

1K

N

LS07 LS07 LS27

SZAFKA STEROWANIA ZESTAWEM WENTYLACJI 1SSW, 2SSW-SKRZYNKA TYPU MI80101 Hensel

150

WR

SZ

SW

LZ

300

	EKOWATER Zbigniew Ruszkowski ul. Kowalskiej 37 05-092 Łomianki			
Temat	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W G. DOLNIE - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA			
Obiekt	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW			
Branża	ELEKTRYCZNA			Nr rys.
Rysunek	SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W POMIESZCZENIU PRATY C.C. 2			8
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data
Projektował	mgr inż. Jerzy Orawski	LOD/1222/PWOE/09		01.2016
Sprawdził	M.I. Krzysztof Fabiszak	LOD/1414/PWOE/11		Skala