


- UWAGI:
- 1 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE WYKONA PRZEWODAMI KABELKOWYMI TYPU VDI, PRZEWODY UKŁADA W KORYTKACH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO ORAZ NA UCHWYTACH ODST. POWYCH, OSPRZ. T. ELEKTRYCZNY HERMETYCZNY.
 - 2 - JAKO PRZEWOD WYROWNAWCZY ZASTOSOWAĆ BEDNARK OCYNKOWAN. Fa 25x4
- OPRAWY:
- OPRAWA Z MODUJEM SIECIOWO-AWARYJNYM
 - OPRAWA - WIETLÓWKOWA 2x38W IP 65 TYPU PRZENYSYLOWEGO
 - OPRAWA DO AROWER 80W TYPU KULA MLECZNA Z PODSTAW. SKO N

		EKOWATER Zbigniew Ruszkowski ul. Kowackiej 37 05-092 Łomianki			
		Oczyszczalnia Cieków w Górnym - Przebudowa i Rozbudowa			
Temat	Oczyszczalnia Cieków w Górnym - Przebudowa i Rozbudowa				
Opiek	Oczyszczalnia Cieków				
Bran a	ELEKTRYCZNA				
Rysunek	PLAN INSTALACJI O WIETLENOWEJ W POMIESZCZENIU PRASY				
	Imi i Nazwisko	Nr uprawnie	Podpis	Data	
Projektoway	mgr in . Jerzy Osiecki	LOD/1222/PV/OE/09		01.2016	
Sprawdzily	in . Krzysztof Fabisiak	LOD/1416/PV/OE/11		Skala	
				1:100	