



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZGIERZU
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZGIERZU


ul. A. Struga 23, 95-100 Zgierz, NIP: 732-169-47-19, REGON 471570296

www.gov.pl/web/psse-zgierz e-mail: zgierz@pis.lodz.pl ePUAP: /PSSE-ZGIERZ/skrytka

PPIS.HŚ.9020.4.4.2022.BF

Wpłynęło dnia 11.05.2022 Zgierz, dnia 11.05.2022 r.

L. dz. 848/2022/P


Miejski Zakład
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. A. Struga 3
95-015 Głowno


Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz §5 pkt 3 i §21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniu 11.04.2022 r. zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS w Zgierzu harmonogramem **kontroli wewnętrznej** prowadzonej przez zarządcę wodociągu Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głownie, ul. A. Struga 3 z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Głowno**, wykonanych w Laboratorium EKO-SERWIS s.c. Łódź, ul. Wierzbowa 48 (sprawozdania z dn. 19.04.2022 r., Nr 842/2022-W-1, Nr 842/2022-W-2 i Nr 842/2022-W-3) z SUW w Głownie – woda podawana do sieci oraz z punktów czerpalnych sieci wodociągowej: Głowno, ul. Skokowskiego 8/10 (Przedszkole Nr 3) i Głowno, ul. Piątkowska 42 (Firma Handlowa M4) oraz w dniu 20.04.2022 (badanie powtórzeniowe po przekroczeniach mikrobiologicznych) - sprawozdanie z dnia 25.04.2022 r. - Nr 963/2022-W-1

stwierdza przydatność wody z powyższego wodociągu do spożycia przez ludzi.

W wyniku przeprowadzonych badań (monitoring parametrów grupy A) w próbce wody pobranej w dniu 11.04.2022 r. stwierdzono przekroczoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C (>300jtk/1ml przy zalecanej liczbie max 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci). Zarządca wodociągu podjął działania naprawcze polegające na płukaniu sieci wodociągowej i dezynfekcji odcinka instalacji zasilającej dany punkt oraz wykonał kontrolne badanie wody w dniu 20.04.2022r. w zakresie mikrobiologicznym wykazujące prawidłową wartość. W zakresie pozostałych badanych parametrów badane próbki spełniały wymagania określone w załączniku nr 1 część A, tabela nr 1- lp.1 i część C, tabela nr 1 - lp. 1 i 2 oraz tabela nr 2 - lp. 3, 6, 8, 9, 11, 14) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu stwierdził przydatność wody do spożycia, gdyż stwierdzoną niezgodność uznano za krótkotrwałą, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Zgierzu
z up. 
mgr Beata Pochniowicz
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Zgierzu

niepodlega