



ME Su 7  
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZGIERZU  
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZGIERZU

ul. A. Struga 23, 95-100 Zgierz, NIP: 732-169-47-19, REGON 471570296

www.gov.pl/web/psse-zgierz e-mail: sekretariat.psse.zgierz@sanepid.gov.pl

ePUAP: /PSSE-ZGIERZ/skrytka

PPIS.HŚ.9020.4.1.2023.BF

Wpłynęło dnia 30.02.2023

Zgierz, dnia 15.02.2023 r.

L.dz. 223/23/P

Miejski Zakład  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  
ul. A. Struga 3  
95-015 Głowno

### Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) oraz §5 pkt 3 i §21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniu 30.01.2023 r. zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS w Zgierzu harmonogramem kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę wodociągu Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głownie, ul. A. Struga 3 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Głowno, wykonanych w Laboratorium EKO-SERWIS s.c. Łódź, ul. Wierzbowa 48 (sprawozdania z dn. 02.02.2023 r., Nr 252/2023-W-1, Nr 252/2023-W-2, i Nr 252/2023-W-3 ) z SUW w Głownie – woda podawana do sieci oraz z punktów czerpalnych sieci wodociągowej: Głowno, źródł przy ul. Łowicka/ul. Bielawska) i ul. Skokowskiego 8/10 (Przedszkole Nr 3)

**stwierdza przydatność wody z powyższego wodociągu do spożycia przez ludzi.**

W wyniku przeprowadzonych badań (monitoring parametrów grupy A rozszerzony o poziom chloru wolnego) w w/w próbkach wody stwierdzono, że w badanym zakresie spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część A, tabela nr 1 – lp. 1 i część C, tabela nr 1 - lp. 1 i 2 oraz tabela nr 2 - lp. 3, 6, 8, 9, 11,14), i część D tabela nr 1 – lp. 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Zgierzu  
  
mgr Barbara Wieteska