



Projektowane przyłącze gazu z butli (wg odrębnego opracowania)

1. Kocioł kondensacyjny Vitodens 111-W 35 kW
2. Naczynie wzbiorcze przeponowe Statico SD 8.3
3. Naczynie wzbiorcze przeponowe Statico SD 25.3
4. Zawór bezpieczeństwa FLAMCO Flopress 1/2", 3 bar
5. Zawór bezpieczeństwa FLAMCO Flopress 1/2", 3 bar
6. Sprzętło hydrauliczne TERMEN SP 50/100
7. Zawór napełniania 6628 Plus BA
8. Zestaw uzdatniania wody
9. Filtr siatkowy DN 20
10. Pompa obiegowa Yonos PIC01.0 25/1-6
11. Pompa obiegowa Yonos PIC01.0 25/1-6
12. Pompa obiegowa Yonos PIC01.0 25/1-5-130
13. Filtr siatkowy DN 25
14. Zawór zwrotny DN 25
15. Zawór trójdrogowy DN 25 KVS=6,3
16. Siłownik do zaworu
17. Zawór odcinający kulowy DN 32
18. Zawór odcinający kulowy DN 25
19. Zawór odcinający kulowy DN 20
21. Zawór odcinający kulowy do wody pitnej DN 15
22. Rozdzielacz DN50
23. Zawór trójdrogowy DN 20 KVS=4,0
24. Zawór zwrotny DN 20
25. Manometr tarczowy 0-0,6 MPa
26. Termometr zakres 0-100 °C
27. Regulator kotłowy
28. Czujka pogodowa montowana w zestawie kotła
29. Czujka temperatury przyłogowa
30. Neutralizator skroplin
31. Zawór odcinający kulowy do gazu DN 25
32. Filtr do gazu DN 25
33. Zawór kłapowy MAG-3 DN 32
34. Moduł alarmowy MD-2 GAZEX
35. Czujnik podłogowy gazu DEX-15/N GAZEX
36. Sygnalizator akustyczno-optyczny

UWAGI:

1. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane wykonać w odporności ogniowej danej przegrody,
2. Instalacje wykonać wg. instrukcji producenta,
3. Grubość izolacji termicznej przewodów wg. opisu technicznego,

LEGENDA OZNACZEŃ

	KONDENSAT
	INSTALACJA GAZOWA
	CENTRALNE OGRZEWANIE – POWRÓT
	CENTRALNE OGRZEWANIE – ZASILANIE

Meł-Wod-Kan Maciej Krzeszewski
99-416 Nieborów; Mysłaków ul. Rybacka 3 tel. 600 393 104

Nazwa opracowania:
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI GAZOWEJ ZEWNĘTRZNEJ ZE ZBIORNIKIEM LPG I INSTALACJĄ WEWNĘTRZNĄ DO ZASILANIA KOTŁA GAZOWEGO CENTRALNEGO OGRZEWANIA

INWESTOR:
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Głowno
ul. Struga 3 95-015 Głowno

ADRES INWESTYCJI:
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW ul. Piaskowa 39 95-015 Głowno
ul. Piaskowa 39 95-015 Głowno dz. nr 80/1 obręb ewid. Głowno 5 102001_1.0005

TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT KOTŁOWNI

ZESPÓŁ AUTORSKI :	UPR. PROJ.	PODPIS	BRANŻA:	SANIT.
mgr inż. Maciej Krzeszewski	LOD/3655/PWBS/16		FAZA:	PROJ. BUDOWLANY
mgr inż. Mariusz Filipowicz			DATA:	LISTOPAD 2021
			SKALA:	-
NUMER RYSUNKU: IS-03				